



AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2599/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

GAZ-TECH Sp. z o. o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica proszkowa typ GP-6x ABC ES**

produkowany przez: **GAZ-TECH Sp. z o. o.**
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków

w zakładzie produkcyjnym: **GAZ-TECH Sp. z o. o.**
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków

spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3180/2015 z dnia 28.01.2015 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1605/BC/16 z dnia 28.01.2016 r. wraz z poprawką z dnia 08.02.2016 r., nr 1316/BC/15 z dnia 13.07.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC, nr 20150292/GT 10 z dnia 15.12.2015 r., nr 20150292/GT 10-1 z dnia 15.12.2016 r., nr 20140793/GT 04 z dnia 12.06.2014 r., nr 20141060/GT 07 z dnia 06.10.2014 r. wykonanych w MPA Dresden, nr 2735/BT/05 z dnia 13.03.2006 r. wykonanych w Zakład-Laboratorium Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Środków Gaśniczych BT, nr 3902/BC/08 cz. 1 i 2 z dnia 13.06.2008 wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych BC.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2599/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres ważności świadectwa:

od 17.05.2018 r.

do 29.03.2021 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 17 maja 2018 r.

Strona 1/2

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2599/2016

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ GP-6x ABC ES

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 9,6 kg
Masa środka gaśniczego	6 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy ABC FAVORIT TERTIA
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	26 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60°C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 43 A i 233 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 17 maja 2018 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2599/2016 z dnia 30.03.2016 r.